



1. Referência do procedimento
2/2018-PPC

2. Tipo de procedimento
Concurso público

3. Entidade adjudicante
Município da Nazaré, sita em Avenida Vieira Guimarães, 54, com os números de telefone 262550010 e de fax 262550019 e com o endereço electrónico geral@cm-nazare.pt.

4. Objecto do contrato
Conclusão do Pavilhão Gimnodesportivo de Famalicão

5. Lista de erros ou omissões		
Interessado	Data	Descrição
Pinto e Braz, Lda	2018-01-19 16:45:30	<p>Boa tarde Exmos. Senhores:</p> <p>Ao abrigo do artigo 50º do CCP, vimos por este meio, apresentar lista de erros e omissões detetados para vossa análise:</p> <ul style="list-style-type: none">- Artigo 1.2.4 - Não estão identificados os elementos/ instalações existentes nas paredes exteriores a remover para que possamos orçamentar de modo coerente e correto;- Artigo 1.2.5 - Não estão identificados o tipo de elementos a demolir para que possamos orçamentar de modo coerente e correto;- Artigo 1.2.6 - Não estão identificados o tipo de redes e instalações a desmontar para que possamos orçamentar de modo coerente e correto;- Artigo 1.5.5 - Não está identificada em nenhuma peça desenhada, a zona/local a executar este trabalho. Qual a altura prevista a proteger?;- Artigo 1.7.3.1.1 - Quantidade medida = 764,74 m2 (diferença= + 128,36 m2);- Artigo 1.7.3.1.2 - Campo de jogo = 1017,17 m2 (diferença= + 871,87 m2);- Artigo 1.8.3.1 - Está omissa o tipo de reparação e limpeza a efetuar na parede;- Estão omissas peças desenhadas referentes ao projeto de estabilidade - Betão armado (artigo 2.1, 2.3 e 2.4);- Estão omissas peças desenhadas referentes ao projeto de estabilidade - Estrutura metálica (artigo 2.5);- Estão omissas peças desenhadas referentes ao projeto de drenagem de águas residuais domésticos e drenagem de águas pluviais (artigo 3.2 e 3.3);- Estão omissas peças desenhadas referentes ao projeto elétrico, nomeadamente o desenho 006.02 - Sistema de chamada de emergência/ Sistema horário/ Sistema CCTV/ Planta do piso 0 e desenho 007.02 - Sistema deteção automática de incêndio/ Planta do piso 0 (artigo 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12). <p>Cumprimentos</p>

6. Análise à lista de erros ou omissões apresentada	
Data	Descrição