

FESTAS DO SÍTIO 2022 – 07 A 18 DE SETEMBRO NOTA TÉCNICA ELETRICIDADE

A segurança e a proteção de bens e pessoas contra choques elétricos, diretos e indiretos, e o respeito pelas normas em vigor devem ser escrupulosamente acatadas por todos.

É bom lembrar que o interruptor diferencial utilizado nas festas, por imposição do RTIEBT (regulamento técnico de instalações elétricas de baixa tensão) neste tipo de evento, é de 30mA (0,03A) ou seja extremamente sensível.

Daí a importância de qualquer equipamento utilizado estar em boas condições de conservação e em boas condições elétricas.

Deverá, também, existir um isolamento mínimo de 500kΩ.

Em resumo, é imprescindível respeitar o RTIEBT tanto no material utilizado como nas suas ligações à rede elétrica.

A potência elétrica que é possível utilizar nas festas é finita.

Para garantir um consumo viável, sem cortes de energia devido a um consumo excessivo, cada Associação não poderá consumir mais de 13,8kVA (20A por fase).

Cabe às Associações definir o tipo de eletrodomésticos a utilizar. No entanto, nunca poderá ser ultrapassada a potência máxima definida.

As extensões ou triplas deverão ter uma secção mínima de 2,5mm.

Deve ser respeitado o afastamento dos pontos de água da rede elétrica.

Depois da verificação das instalações pelo técnico responsável, nada poderá ser alterado sem a comunicação e sua respetiva autorização.

A vistoria será realizada na véspera do início do evento, da parte da tarde, devendo todos os aparelhos estar presentes (no local) e ligados.